



Biały Dunajec 2017-05-23

Znak: ZP.271.5.2017

## PYTANIA I ODPOWIEDZI

**Dotyczy: Postępowania w sprawie zamówienia publicznego o nazwie: „ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM W SIEROCKIEM NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY WRAZ Z BUDOWĄ POCHYLNI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH”.**

### PYTANIA

1. Jaką długość + kolor ma mieć ściana stała z MDF w pomieszczeniu WC?
2. Na projekcie podane są do montażu drzwi EI 60 dwuskrzydłowe 160x200 natomiast w przedmiarze są 190x330. Które należy wycenić?
3. Proszę o podanie w których drzwiach aluminiowych ma być przeszklenie oraz typ szyby.
4. Czy należy wyliczyć wykonanie nowych korytek ściekowych?

### ODPOWIEDZI

**Ad. 1.** Długość ścianki wynosi 1,20m wys. 1,50 od posadzki. Kolor biały

**Ad. 2.** Wymiar drzwi dwuskrzydłowych EI60 dotyczy skrzydeł drzwiowych tj. dwa skrzydła otwierane skrzydło czynne o szer. 100cm i bierne o szer. 60cm. W przedmiarze podano wymiary całej ścianki przeszklenia EI 60 całkowicie odcinającej strefę korytarza od pozostałej tj. 330x190cm. Proszę o policzenie w ofercie całe przeszklenie korytarza tj 190x330cm w tym dwoje drzwi o wymiarach jak w projekcie. Całość o odporności ppoż. EI60.

**Ad. 3.** Drzwi przeszklone aluminiowe do połowy szyba bezpieczna P2, w przypadku drzwi EI60 szyba o odporności EI60. Drzwi przeszklone:

1. Główne wejście do oddziału przedszkolnego do wiatrołapu.
2. Drzwi do wiatrołapu pomiędzy wiatrołapem i szatnią.
3. Drzwi na korytarzu EI60.

**Ad. 4.** W pozycji kosztorysu nr 103. "Wykonanie palisady" należy doliczyć ułożenie korytek betonowych. Korytka betonowe istniejące, uprzednio rozebrane w ramach wykopu.

Z poważaniem

**WÓJT**  
  
**mgr Andrzej Jacek Nowak**