



Znak: ZP.271.8.2017

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie pn: „**Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum nr 1 w Białym Dunajcu**”.

Pytania nr 1.

1. Czy zamawiający dopuszcza okna w standardowym kolorze biały dla okien pcv (RAL 9010)?

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza kolor standardowy - biały RAL 9010

2. RAL okien 9001 można uzyskać dzięki okleinie cremaweiss. Prosimy o podanie, czy okna mają mieć taką okleinę tylko od elewacji (w środku białe RAL 9010), czy również od środka?

Ad. 2. Kolor okna RAL 9010 od wewnętrznej i zewnętrznej strony

3. Okna p/ppoż. EI60 i EI30 można wykonać tylko w aluminium jako stałe (nie otwierane) - prosimy o wskazanie które symbole okien i ile sztuk należy wykonać jako przeciwpożarowe.

Ad. 3. Okna do wymiany jak ppoż. EI60 wyłącznie w miejscu istniejącej ściany z luksferów szklanych. Okna aluminiowe w kolorze białym nieotwierane EI60 zgodnie z "przedmiarem robót" poz. 24 o wym. 3,00x1,80m, dwie sztuki na parterze i I piętrze. Pozostałe okna jako typowe PCV, trójszybowe z szybą bezpieczną od strony wewnętrznej.

4. Zamawiający w SIWZ wymaga zastosowania żaluzji międzyszybowych. Informujemy, że ich producenci ze względu na dużą awaryjność i brak możliwości naprawy (wymiana całego pakietu szklanego z żaluzją) zrezygnowali z ich produkcji - prosimy o zamianę żaluzji wewnętrznych na zewnętrzne. Prosimy również wskazać w których oknach należy je zastosować.

Ad. 4. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie żaluzji zewnętrznych. Żaluzje należy zastosować w pomieszczeniach użytkowych tj. salach lekcyjnych, gabinetach, pokoju nauczycielskim, sekretariacie, itp.

Żaluzje wg. Zestawienia okien:

Okno O-05 - 8szt

Okno O-06 - 17szt

Okno O-11 - 3szt

Okno O-12 - 5szt

Okno O-13 - 2szt

Okno O-16 - 1szt

Okno O-18 - 2szt

Okno O-19 - 2szt

Okno O-20 - 4szt

Okno O-21 - 2szt

Okno O-22 - 7szt

5. Prosimy o doprecyzowanie szklenia w oknach (pakiety trzyszybowe 4/12/4/12/4, czy 33.1/12/4/12/4, czy 33.1/12/4/12/33.1?)

Ad. 5. Szklenie w pakiecie trójszybowym 33.1/12/4/12/4, przy czym szyba bezpieczna od wewnętrznej strony.

6. Proszę o zamieszczenie dokumentacji fotowoltaicznej celem wyceny kompletnej instalacji od strony elektrycznej.

Ad. 6. Załączono schemat instalacji fotowoltaicznej.



Urząd Gminy Biały Dunajec

ul. Jana Pawła II 312

34-425 Biały Dunajec

Tel/Fax – 18 20 73 197 / 18 20 73 124 www.bialydunajec.com.pl

Pytania nr 2.

1. Proszę o wyjaśnienie niezgodności zamieszczonych wymiarów okien zestawienia stolarki okiennej tj;
poz. 11 okno O-22 H=255 cm, S=295 cm (na rysunku jest 145 cm)
poz. 17 okno O-16 H=145 cm, S=135 cm (na rysunku jest 130 cm)
poz. 19 okno O-18 H=115 cm (na rysunku jest 255 cm), S=230 cm (na rysunku jest 130 cm)

Ad. 1. Proszę uwzględnić wymiary z rysunku, tj.

Poz. 11. Okno O-22 H=255 cm, S= 145cm

poz. 17 okno O-16 H=145 cm, S=130 cm

poz. 19 okno O-18 H=115 cm , S=130 cm

2. Proszę o wyjaśnienie niezgodności zamieszczonych wymiarów drzwi zestawienia stolarki drzwiowej tj.; poz. 3 drzwi D-3 H=218 cm (na rysunku jest 210 cm), S=105 cm (na rysunku jest 120 cm)

Ad. 2. Proszę uwzględnić wymiary z rysunku, tj.

poz. 3 drzwi D-3 H=210 cm, S=120 cm

3. Proszę o informację czy przeszklenia aluminiowe wewnętrzne wchodzą w zakres realizacji zamówienia.

Z dokumentacji wynika, że strefa wejściowa do budynku szkoły ma wydzielone odrębne wejścia, wymiar przegrody aluminiowej szklonej jest nie zgodny ze stanem projektowanym poz. 4 oznaczenie D-04 (pozycja kosztorysowa 23 d.2 KNR-W 2-02 1040-01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - szyba P4 uwzględnia tylko przedmiar = $3.20*1.00+2.16*3.40*2+2.18*1.20+8.00*3.50 = 48.504$ m² a zatem uwzględnia tylko jedną taką przegrodę o wym. 8,00 * 3,50 m – brak jest drugiej przegrody jeśli jest ona przewidziana do realizacji i pozostałej jej części z drzwiami jednoskrzydłowymi (przegroda wewnętrzna) i przegród wydzielających odrębne wejścia strefy wejściowej

Ad. 3. Szklenia wewnętrzne nie wchodzą w zakres inwestycji. Wyłącznie solarka zewnętrzna.

Zamawiający przypomina, że udzielone odpowiedzi i zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Oferty należy złożyć **do dnia 22.06.2017r. do godz 10:00**

Otwarcie ofert **dnia 22.06.2017r o godz 10:30**

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
SEKRETARZ GMINY
Anna Kucharska
Maj Anna Kucharska