



Nowy Sącz, dnia 08.12.2023 r.

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Nowym Sączu**

KR.ZUZ.3.4210.807.2023.MD

## **ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Działając zgodnie z art. 61 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775, z późn. zm.) oraz art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r., poz. 1478, z późn. zm.),

**zawiadamiam**, że na wniosek z dnia 12.10.2023 r. (data wpływu do ZZ Nowy Sącz 16.10.2023 r.), PGE Energetyka Kolejowa S.A., działającej przez pełnomocnika Pana Marcina Nowaka, pracownika firmy B.P.W. Energotelprojekt Sp. z o.o., uzupełniony przy piśmie z dnia 24.11.2023 r. (data wpływu: 29.11.2023 r.)

**zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:**

1. prowadzenie przez wody potoku Biały Dunajec w km 15+400 przewodów w rurociągach osłonowych, tj. trzech elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV w rurze ochronnej DN 225 [mm] wraz z rurociągiem światłowodowym QRK40 w rurze ochronnej DN 110 [mm], pod dnem potoku metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego, na działkach ewid. nr 12614/47, 12614/52 w m. Biały Dunajec, gm. Biały Dunajec,
2. prowadzenie przez wody potoku Szyposzów (Szyposi) w km 0+454 przewodów w rurociągach osłonowych, tj. trzech elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV w rurze ochronnej DN 225 [mm] wraz z rurociągiem światłowodowym QRK40 w rurze ochronnej DN 110 [mm], pod dnem potoku metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego, na działce ewid. nr 12619/5 w m. Biały Dunajec, gm. Biały Dunajec.
3. prowadzenie przez wody potoku Florynów w km 0+280 przewodów w rurociągach osłonowych, tj. trzech elektroenergetycznych linii kablowych SN SN 15kV w rurze ochronnej DN 225 [mm] wraz z rurociągiem światłowodowym QRK40 w rurze ochronnej DN 110 [mm], pod dnem potoku metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego, na działce ewid. nr 12622/2 w m. Biały Dunajec, gm. Biały Dunajec,
4. prowadzenie przez wody potoku Krajowy w km 0+321 przewodów w rurociągach osłonowych, tj. trzech elektroenergetycznych linii kablowych SN SN 15kV w rurze ochronnej DN 225 [mm] wraz z rurociągiem światłowodowym QRK40 w rurze ochronnej DN 110 [mm], pod dnem potoku metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego, na działce ewid. nr 12630/1 w m. Biały Dunajec, gm. Biały Dunajec.

w ramach planowanej budowy linii kablowej SN wraz ze światłowodami relacji GPZ Szaflary – PT Poronin.

Ze złożonymi przy wniosku dokumentami strony postępowania mogą zapoznać się (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem prowadzącym sprawę) w siedzibie Nadzoru Wodnego Nowy Targ, ul. Ludźmierska 34, 34-400 Nowy Targ (pok. nr 6) w godz. 8<sup>00</sup> – 15<sup>00</sup>, lub poprzez udostępnienie akt sprawy albo poszczególnych dokumentów z tych akt sprawy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres wskazany w rejestrze danych kontaktowych lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę, a ewentualne wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.

**Magdalena  
Maria Serafin**

Elektronicznie podpisany  
przez Magdalena Maria Serafin  
Data: 2023.12.08 11:11:19  
+01'00'

**Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  
(-)  
Magdalena Serafin  
Główny Specjalista  
w Dziale Zgód Wodnoprawnych**

Sprawę prowadzi Maria Dąbrowska, tel. 18 266 54 36, 18 266 30 97, wew. 15, e-mail: [Maria.Dabrowska@wody.gov.pl](mailto:Maria.Dabrowska@wody.gov.pl)

Otrzymują:

1. Pan Marcin Nowak  
B.P.W. Energotelprojekt Sp. z o.o.  
*Pełnomocnik:*  
PGE Energetyka Kolejowa S.A.
2. PGW Wody Polskie (ePUAP)  
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
31-109 Kraków, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22
3. Tablica ogłoszeń: Zarząd Zlewni Nowy Sącz/Urząd Gminy Biały Dunajec/BIP
4. ZUZ a/a