



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZAKOPANEM

Komunikat o jakości wody do spożycia w wodociągu publicznym „Dunajec Górny” w Białym Dunajcu (ul. Skupniowa od 1 do 17, ul. Miłośników Podhala, ul. Piłsudskiego)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego „Dunajec Górny” w Białym Dunajcu, że w dniu 23 lipca 2025 r., na podstawie przedstawionych pozytywnych wyników badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych wody:

- liczba bakterii grupy coli - 0 jtk/100 ml
- liczba Escherichia coli - 0 jtk/100 ml
- ogólna liczba mikroorganizmów – nie wykryto
- liczba enterokoków - 0 jtk/100 ml
- mętność – 0,39 NTU

wydał decyzję, że woda w wodociągu publicznym „Dunajec Górny” w Białym Dunajcu w zakresie badanych wskaźników odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 dla parametrów objętych monitoringiem grupy A rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nadaje się do spożycia.

Przeprowadzone badania laboratoryjne próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej wodociągu w dniach 17-20.07.2025 r. nie wykazały zanieczyszczeń bakteriologicznych wody.

Woda jest bezpieczna dla zdrowia ludzkiego.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem

mgr Beata Trojańska

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Chramcówki 19a
www.gov.pl/web/psse-zakopane e-mail: psse.zakopane@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_ZAKOPANE/skrytka
Skrzynka doręczeń elektronicznych: AE:PL-39332-81569-HCUJT-18
centrala tel.: (+48) 18 20 68 697
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 20 68 697, fax: (+48) 18 20 68 410
REGON: 000598888/ NIP: 736-14-44-897

